

鉛糾正措施計畫

需要糾正時的指導

如果測試結果顯示鉛含量高於或高於十億分之15(ppb)，提供者必須：

1. 在收到測試結果後，立即防止接觸故障水龍頭。繼續防止接觸飲用水水龍頭，直到完成糾正措施，防止鉛暴露。
2. 在60天內向CCLD提交糾正措施計畫以供批准。糾正行動計畫必須根據EPA的《減少學校和兒童保育設施飲用水中鉛的3Ts》(2018年10月修訂版手冊)模組6確定適當的緩解策略，並通過引用予以採納；並在CCLD批准後30天內實施糾正計畫。
3. 在允許兒童使用之前測試超過15 ppb的水源之前，必須對水源進行重新測試，並將結果提交給CCLD並獲得其批准。

必須為需要採取糾正措施的每個水龍頭/固定裝置提交單獨的表格

專案和水龍頭資訊

設施許可證持有人姓名：

CCLD編號：

列出需要採取糾正措施的水龍頭(廚房、兒童護理室等)：

確定水龍頭的十億分之一(PPB)為：

糾正措施選項

請檢查您的工廠將為該水龍頭實施的糾正措施計畫選項。

方式一: 更換水龍頭並重新測試。

方式二: 使用替代水源。注意：此選項無需重新測試。填寫以下聲明。

替代水源聲明：

本人證明，替代水源僅用於飲用、食品準備、烹飪和配製嬰兒配方奶粉。在我的兒童護理業務中，不會使用任何其他來源的水。如果我在任何時候對我的兒童護理業務中的水龍頭/水龍頭的使用進行了更改，我將在更改後的10天內通知CCLD。

請列出替代水源的類型以及用於飲用、準備食物、烹飪和準備嬰兒配方奶粉的水龍頭的位置。可非用於浴室洗手的水槽。

類型：

位置：

兒童保育辦公室鼓勵各機構制定計畫，確保始終為兒童提供充足的替代水源，並鼓勵在替代水源耗盡時測試至少一個水龍頭作為備用計畫。

簽名：

日期：

方式三: 購買並安裝經NSF認證的鉛篩檢程式。注意：此選項無需重新測試。

方式四: 僅使用低於最低限值的水龍頭。如果您測試了多個水龍頭，並且至少有一個水龍頭的測試結果低於限值，那麼您可以使用低於15 ppb的水龍頭進行飲用、食品準備、烹飪和配方奶粉的測試。對於超過15 ppb限值的水源測試，您必須立即停止使用，直到進行校正，並且水源測試低於15 ppb。

方式五: 兒童護理機構可能會選擇更廣泛的選擇，例如用無鉛部件更換管道或採取其他措施來遵守。請描述您正在使用的方式：

糾正行動計畫完成

完成糾正行動計畫後，請在下面簽名，然後通過電子郵件提交給兒童保育辦公室。

CCLD.CustomerService@delc.oregon.gov 或郵寄至兒童保育辦公室，收件人：Lead, 700 Summer Street NE #350, Salem, OR 97301。如果需要重新測試，請將測試結果與提交的材料一起提交。

簽名：

日期：

您有權免費獲得語言援助服務和其他幫助。如果您在語言或其他方面需要幫助，請致電503-947-1400與兒童保育辦公室聯繫。