

鉛檢測要點

合作夥伴和兒童保育提供者須知

初次檢測

- 除非兒童保育項目使用經 CCLD 批准的替代水源，否則所有用於飲用水、烹飪、準備嬰兒配方奶粉或準備食物的用冷熱水管道裝置必須至少每六年進行一次鉛檢測。[鉛檢測說明 \(CEN-0019\)](#)
 - 僅用於取水洗手、洗澡或換尿布的冷熱水管道裝置不需要檢測。
- 所有檢測必須由俄勒岡州實驗室認可計畫（Oregon Laboratory Accreditation Program）認可的實驗室進行。該網站可用於搜索獲得認可的實驗室：<https://orelap.state.or.us/searchLabs>
 - 專案必須在收到實驗室結果後 10 個日曆日內將所有檢測結果提交給 CCLD。
- 鉛檢測檔可通過電子郵件發送至 delc.leadtesting@delc.oregon.gov
- 如果沒有完成以下任何一項，新申請將被視為不完整：
 - 已完成鉛檢測，或
 - 有經批准的替代水源聲明。

替代水源

- 如果該專案不使用任何現場冷熱水管道裝置來獲取飲用水、烹飪用水或準備食物/洗水瓶用水，則必須：
 - 在首次申請和每次續期時，向 CCLD 提交 [CEN-0016 含鉛替代水源聲明](#)，說明替代水源，並確認他們不使用任何現場冷熱水管道裝置用於獲取飲用、烹飪或準備食物或洗瓶子的用水。
 - 如果替代水源發生變化，請提交新的 [CEN-0016 含鉛替代水源聲明](#)，通知 CCLD。
- 每次訪問時，許可證發放專員都必須核實該專案現場是否有足夠的水可用。這取決於一年中的時間（溫度）、購買水的頻率、通常照看的兒童人數等。

鉛複檢

- 要求各專案每 6 年複檢一次水龍頭，但最佳做法是在 6 年前複檢一次。
- 許可證發放專員將在監測訪問和許可證續期時審查鉛檢測的到期日期。
 - 如果水龍頭在 6 年內沒有經過檢測，兒童保育機構必須停止使用該水龍頭，直到檢測完成且結果顯示鉛含量低於十億分之 15 (ppb)。
- 如果檢測結果達到或超過最高鉛含量十億分之 15，該專案必須停止使用該水龍頭，並提交一份[糾正行動計畫 \(CEN-0015\)](#)。
- 更多資源和資訊請訪問 DELC Lead 網站：<https://www.oregon.gov/delc/providers/pages/lead-testing> 致電 1-800-556-6616。
- 各專案有資格提交收據以報銷鉛檢測費。Western Oregon University 可提供鉛報銷表格和資訊：<https://wou.edu/tri/forms/>