

以下信息旨在回答公众关于如何应对根据 USEPA/OHA 咨询规则发布的公共沸水通知所提出的问题。公共供水系统在以下情况下必须发布沸水通知：

系统未能达到微生物标准

系统未能达到处理或浊度标准

系统未能对饮用水进行充分消毒

系统未能在分配过程中维持正压

在某些情况下，危害程度可能比其他情况更严重，但并非普遍不同。存在微生物是潜在危害的明确证据，缺乏消毒剂意味着活的微生物可能会到达用户家中，高浊度会干扰消毒，从而可能导致活的微生物存活并到达用户家中。当沸水通知生效时，用户需要知道哪些用途可以继续进行，哪些用途需要在使用前将水煮沸。由于上述任何一种情况都会导致未经充分处理的水流入家庭，因此我们关于安全用水的建议应当保持一致。用于需要煮沸的活动的水应煮沸 **1 分钟直至水沸腾。**

<u>需要煮沸的活动：</u>	<u>不需要煮沸的活动：</u>
饮用	淋浴
清洗未烹饪或烘烤即食用的食物	浴缸洗澡
向食物中加水但不进行烹饪或烘烤	餐具清洗或冲洗*
制冰	洗衣
清洁食品接触表面	一般清洁或拖地
漱口	洗手
眼睛冲洗	给宠物喂水
将水与药物一同服用	给宠物洗澡
刷牙	植物浇水或灌

*清洁餐具和用具应在含有每加仑水 1 茶匙家用漂白剂（100-200 ppm 氯）的水中冲洗，并在使用前让其自然风干。

那些不通过煮沸或使用可接受的消毒剂进行化学消毒来处理水的家庭处理设备不能被视为煮沸水的可靠替代品。

注：由县卫生部门或农业部颁发的设施可能有额外的卫生要求。请咨询相应的监管机构以获取详细信息。