

# Hoja de datos n.º 35 del Código alimentario

Lo que debe saber sobre el Código

WWW.HEALTHOREGON.ORG/  
FOODSAFETY

## Eliminación de aguas residuales de la unidad móvil de alimentos

**REGLA ADMINISTRATIVA DE OREGÓN (OREGON ADMINISTRATIVE RULE, OAR)  
333-150-0000,  
CAPÍTULO 5-402.14**

### Eliminación de residuos de establecimientos móviles de alimentos

Las aguas residuales y otros residuos líquidos se deben eliminar del establecimiento móvil de alimentos en un área de eliminación de residuos aprobada o mediante un vehículo de transporte de aguas residuales de manera que no se generen peligros ni perjuicios para la salud pública. Pf (A) Las unidades móviles de alimentos que generan únicamente residuos líquidos de aguas grises pueden transportar manualmente dichos residuos a una ubicación específica de eliminación aprobada por la autoridad reguladora. (B) El contenedor del transporte de residuos debe estar diseñado para contener y transportar aguas grises sin filtraciones ni derrames, y debe tener una capacidad que no supere los 20 galones. Pf

### MOTIVOS DE SALUD PÚBLICA:

A nivel estatal, hay problemas con los elementos que no son parte integral de las unidades móviles y que están en el suelo alrededor de ellas, donde facilitan refugios para insectos y roedores. Por este motivo, hemos reforzado el cumplimiento de las reglas para estas infracciones con el apoyo de miembros del Comité Asesor de Reglas.

Además, los tanques de agua que se encuentran fuera de la unidad se convirtieron en un problema de salud pública, junto con el derrame y la eliminación inadecuada de aguas residuales en los sitios, lo que contamina los desagües, los lagos y los ríos.

### Contexto

Algunas unidades móviles de alimentos y algunos contenedores de unidades móviles están utilizando tanques de aguas residuales grandes por encima del suelo para almacenar las aguas residuales.

Estos tanques de almacenamiento por encima del suelo nunca se han permitido, y su uso ha causado problemas por derrames, filtraciones y por brindar agua a roedores y plagas.



Tras consultar con las personas que trabajan en las unidades móviles de alimentos, los socios y los reguladores, las Reglas de Sanidad de los Alimentos se reforzaron para permitir la fiscalización de estos tanques no aprobados.

**Hable con su inspector local de inmediato para desarrollar un plan con el fin de cumplir esta regla. Puede encontrar ejemplos de planes de cumplimiento en línea en <https://www.oregon.gov/OHA/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/FOODSAFETY/Pages/mobile.aspx>**

### Métodos de eliminación

A nivel estatal, existen diversas opciones de eliminación. Algunos ejemplos incluyen:

- Conducir su unidad móvil de alimentos a una ubicación de eliminación aprobada.
- Agregar un segundo tanque de aguas residuales a bordo y conectarlo al tanque existente para aumentar la capacidad.
- Conectar la unidad a un sistema de eliminación de aguas residuales aprobado.
- Estaciones de descarga para vehículos rodantes.
- El lavadero en su comisariato autorizado.
- Bombeo de tanques realizado por un camión séptico autorizado.
- Transportar las aguas residuales manualmente en tanques de 20 galones diseñados para contener/transportar aguas grises sin filtraciones ni derrames. No se permiten baldes de plástico ni otros contenedores.



**Los contenedores de transporte manual no deben superar una capacidad de 20 galones. Las personas que trabajan en las unidades móviles pueden utilizar más de un contenedor si es necesario, pero se deben vaciar todos los días.**

**Para encontrar un camión séptico autorizado en su área, ingrese a:**

<https://www.deq.state.or.us/wq/onsite/sdssearch.asp>

Si los equipos de su camión ejercen mucha presión sobre sus tanques más pequeños, puede considerar el uso de un contenedor pequeño como el que se muestra en la foto para verter el agua residual durante el bombeo, de manera que no se genere un vacío:



***Este tipo de contenedor se debe mover y almacenar con facilidad dentro de la unidad al final del día.***

**Ubicaciones de estaciones de descarga de aguas residuales en Oregon donde se pueden vaciar contenedores de transporte manual y tanques de aguas residuales a bordo de la unidad:**

<https://www.rvdumps.com/category/dump-stations/?>

<https://rvshare.com/dumpstations/oregon>

<https://sanidumps.com/>

<https://www.campendium.com/oregon/dump-stations>

Estos sitios se brindan para ayudar a las personas que trabajan en las unidades móviles de alimentos a encontrar recursos, pero ni Oregon Health Authority (OHA) ni la autoridad de salud pública local (Local Public Health Authority, LPHA) los respaldan o aprueban.

**Otras opciones:**

Asegúrese de obtener la aprobación de su inspector antes de eliminar aguas residuales en una ubicación nueva.

***Con la autorización del propietario y de su inspector, también puede utilizar el lavadero de una tienda de comestibles, de un restaurante o de otra instalación autorizada cercana.***

***Los tanques de eliminación de aguas residuales no se pueden almacenar en otros vehículos, como en la parte trasera de una camioneta. Todos los tanques que se encuentran fuera de la unidad se deben vaciar al final del día.***