



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

On Oct. 19-23, 2020, we collected samples from all water outlets used for drinking or cooking at MaLaren to test them for copper and lead. We are required to do this testing every six years, but we decided to do it three years after the last round of tests as a health protective measure.

Out of the **409** outlets tested, **41** showed a level of lead where we need to take immediate action. One of those that was elevated for lead also tested above the action level for copper.

The following pages show all the results. The taps that showed elevated results are highlighted.

For reference, these are the levels where we need to take immediate action: anything about 15 parts per billion (ppb) of lead, and anything above 1.3 parts per million (ppm) for copper.

WHAT ARE WE DOING ABOUT IT?

- As soon as we learned about the test results, we posted signs on the 41 outlets saying that they should not be used for drinking or cooking.
- We turned off any sites that were drinking fountains. We also turned off sinks in areas where there were multiple sinks available.
- We are working with MaLaren leaders to determine whether any areas may need bottled water.
- We are doing more tests of the water from all the outlets in question, to help us figure out the potential source of the problem. This will include tests of the water from farther down in the pipes to see if the issue is in the pipes or at the fixture itself.

ARE THE YOUTH SAFE?

- The health risk is low. The state epidemiologist at the Oregon Health Authority has advised us that it's relatively rare for water to be a source of elevated lead levels in the bloodstream.
- However, because we value everyone's health and safety, we are offering free voluntary lead screening tests to any youth, staff, contractors, or volunteers who are concerned about their exposure to lead from the taps in question. [Information about how to request the screening](#)

El 19 a 23 de octubre 2020, recolectamos muestras de todas las tomas de agua utilizadas como fuente de agua potable o para cocinar en MaLaren. Debemos realizar estas pruebas cada seis años, pero decidimos realizarlas a los tres años de la última prueba como medida preventiva de salud.

De los **409** grifos analizados, **41** mostraron un nivel de plomo que requiere que tomemos acción inmediata. Uno de los grifos con altos niveles de plomo también obtuvo un resultado superior al nivel de acción por cobre.

Las siguientes páginas muestran todos los resultados. Los grifos que mostraron resultados elevados están resaltados.

Como referencia, estos son los niveles en los que necesitamos tomar acción inmediata: cualquier cantidad superior a las 15 partes por mil millones (ppb, por sus siglas en inglés) de plomo, o 1.3 partes por millón (ppm, por sus siglas en inglés) de cobre.



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO AL RESPECTO?

- Tan pronto como recibimos los resultados, colocamos avisos en las 41 tomas de agua para informar a las personas que no deben usarlas como fuente de agua potable o para cocinar.
- Cesamos el uso de cualquier sitio que fuera un bebedero. También cesamos el uso de los lavabos en las áreas donde hay múltiples lavabos disponibles.
- Estamos trabajando con los líderes de MaLaren para determinar si hay algún área que pueda necesitar agua embotellada.
- Estamos realizando más pruebas en el agua de todas las tomas en cuestión para poder determinar cuál es la fuente potencial del problema. Esto incluirá analizar el agua en la tuberías para ver si el problema proviene de las tuberías o del grifo.

¿ESTÁN SEGUROS LOS JÓVENES?

- El riesgo para la salud es bajo. El epidemiólogo estatal de la Autoridad de Salud de Oregon nos ha dicho que es relativamente raro que el agua sea una fuente elevada de niveles en el torrente sanguíneo.
- Sin embargo, debido a que valoramos la salud y la seguridad de todas las personas, estamos ofreciendo pruebas gratuitas y voluntarias de detección del plomo a cualquiera de nuestros jóvenes, miembros del personal, contratistas o voluntarios actuales a los que les preocupe su exposición al plomo debido a los grifos en cuestión.

[Información sobre cómo solicitar una prueba de detección de plomo](#)



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
 Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

Oregon Youth Authority - MaLaren - Oct. 19-23, 2020

La Correccional Juvenil de Oregon – MaLaren – el 19 a 23 de octubre de 2020

Building (edificio)	Sample Number	Lead (plomo) (ppb) Action Limit 15 ppb	Copper (cobre) (ppm) Action Limit 1.3 ppm	Type of Fixture (Tipo de la toma de agua)	Action Taken	< LOQ=Less Than Limit of Quantification (formerly ND-none detected) NT=Not Previously Tested NIU=Not In Use
Gatehouse	1	1.67	0.291			WAY OVER Action Limit >2x
Gatehouse	2	0.66	0.27			Over Action Limit (15 ppb)
Gatehouse	3	1.88	0.655			Over 10 ppb lead - elevated but not high enough to require immediate action
Gatehouse	4	1	0.654			
Admin	5	6.62	0.004			< LOQ = siglas en inglés de "menor al nivel de cuantificación" (antes conocido como ND o "No se detectó nada") NT = No se ha analizado previamente NIU = No está en uso
Admin	6	5.45	0.019			Muy por encima del límite de acción
Admin	7	11	0.057			Por encima del límite de acción (15 ppb)
Admin	8	9.55	0.004			Por encima de las 10 partes por mil millones de plomo: elevado, pero no lo suficientemente alto para requerir una acción inmediata
Admin	9	7.62	0.006			
Admin	10	4.37	0.004			
Admin	11	16.8	0.019	Handwash sink, Women's Bathroom (lavabo para lavarse las manos en el baño para mujeres)	Signage (colocamos avisos)	



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
 Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

Admin	12	4.78	0.032		
Admin	13	3.25	0.018		
Admin	14	13.7	0.046		
Admin	15	<LOQ	<LOQ		
Admin	16	10.9	0.006		
Admin	17	5.38	0.009		
Admin	18	1.51	0.014		
Lake	19	1.95	0.045		
Lake	20	0.21	0.323		
Lake	21	0.4	0.404		
Lake	22	0.92	0.221		
Lake	23	0.36	0.283		
Lake	24	0.44	0.331		
Lake	25	0.36	0.307		
Lake	26	0.45	0.292		
Lake	27	0.84	0.253		
Lake	28	<LOQ	0.429		
Lake	29	0.24	0.415		
Lake	30	0.68	0.187		
Jasper	31	3.11	0.054		
Jasper	32	16.8	0.023	Kitchen handwashing sink (lavabo para lavarse las manos en la cocina)	Signage (colocamos avisos)
Jasper	33	0.91	0.034		
Jasper	34	2.47	0.035		
Jasper	35	1.41	0.05		
Jasper	36	1.75	0.04		
Jasper	37	0.97	0.039		
Jasper	38	1.44	0.043		
Jasper	39	5.84	0.058		
Jasper	40	3.75	0.106		
Jasper	41	1.65	0.047		
Jasper	42	2.5	0.129		
Haystack	43	2.9	0.019		
Haystack	44	4.51	0.059		
N/A	45-50	NT			
Haystack	51	3.26	0.067		
Haystack	52	3.6	0.026		
Haystack	53	2.49	0.225		



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
 Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

Haystack	54	1.73	0.086		
Granite	55	3.61	0.071		
Granite	56	9.33	0.008		
Granite	57	3.43	0.011		
Granite	58	1.34	0.014		
Granite	59	2.79	0.024		
Granite	60	2.51	0.013		
Granite	61	1.47	0.014		
Granite	62	2.76	0.012		
Granite	63	2.33	0.015		
Granite	64	4.91	0.006		
Granite	65	2.57	0.195		
Fossil	66	5.47	0.077		
Fossil	67	5.91	0.152		
Fossil	68	3.54	0.023		
Fossil	69	8.75	0.034		
Fossil	70	8.95	0.021		
Fossil	71	19.2	0.029	Handwash sink, Youth Bathroom (lavabo para lavarse las manos en el baño para los jóvenes)	Turned off + signage (cesamos el uso + colocamos avisos)
Fossil	72	8.68	0.035		
Fossil	73	9.06	0.03		
Fossil	74	17.7	0.032	Drinking Fountain, Dorm (bebedero en el dormitorio)	Turned off + signage (cesamos el uso + colocamos avisos)
Fossil	75	2.26	0.027		
Fossil	76	6.81	0		
Dunes	77	4.19	0.009		
Dunes	78	2.75	0.046		
Dunes	79	3.68	0.016		
Dunes	80	4.99	0.035		
Dunes	81	5.81	0.057		
Dunes	82	13.9	0.047		
Dunes	83	7.18	0.058		
Dunes	84	8.14	0.064		



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
 Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

Dunes	85	10.5	0.079		
Dunes	86	12.1	0.054		
Dunes	87	3.9	0.013		
Dunes	88	3.34	0.021		
Dunes	89	4.69	0		
Crater	90	1.63	0.069		
Crater	91	8.14	0.127		
Crater	92	21.2	0.022	Dishwashing Sink (lavabo para lavar los platos)	Signage (colocamos avisos)
Crater	93	5.44	0.014		
Crater	94	4.39	0.066		
Crater	95	2.5	0.051		
Crater	96	2.63	0.07		
Crater	97	1.69	0.041		
Crater	98	1.24	0.028		
Crater	99	1.77	0.043		
Crater	100	6.75	0.06		
Crater	101	2.74	0.051		
Crater	102	3.63	0.003		
Old Boulder	103-115			Old fixtures at Boulder-new numbers below	
Lord's HS	116	6.33	0.082		
Lord's HS	117	9.4	0.087		
Lord's HS	118	2.28	0.028		
Lord's HS	119	13.5	0.032		
Lord's HS	120	2.29	0.022		
Lord's HS	121	3.22	0.068		
Lord's HS	122	3.21	0.007		
Lord's HS	123	0.72	0.023		
Lord's HS	124	6.72	0.013		
Lord's HS	125	1.68	0.061		
Lord's HS	126	10.6	0.005		
Lord's HS	127	2.16	0.015		
Lord's HS	128	1.72	0.067		
Lord's HS	129	1.11	0.02		
Lord's HS	130	3.52	0.018		
Lord's HS	131	8.71	0.428		
Lord's HS	132	3.11	0.039		



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
 Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

Lord's HS	133	7.63	0.72		
Lord's HS	134	8.22	0.154		
Lord's HS	135	NIU	NIU		
Lord's HS	136	8.2	0.014		
Lord's HS	137	NIU	NIU		
Visitation	138	1.06	0.014		
Visitation	139	5.7	0.006		
Visitation	140	5.36	0.006		
Visitation	141	3.47	0.01		
Visitation	142	6.07	0.026		
Visitation	143	25.2	0.005	Handwash sink, Men's bathroom (lavabo para lavarse las manos en el baño para los hombres)	Signage (colocamos avisos)
Visitation	144	2.28	0.004		
Visitation	145	6.53	0.016		
Visitation	146	3.37	0.009		
Visitation	147	8.26	0.027		
Visitation	148	4.46	0.012		
Visitation	149	66.9	0.048	Sink, Transport (el lavabo en el cuarto de transporte)	Signage (colocamos avisos)
N/A	150	NT	NT		
Timberline	151	NIU	NIU		
Timberline	152	3.21	0.013		
Timberline	153	0.44	0.002		
Timberline	154	3.21	0.062		
Geer-Camp Ops	155	2.13	0.071		
Geer-Camp Ops	156	1.5	0.011		
Geer-Camp Ops	157	2.81	0.017		
Geer-Fitness Ctr	158	0.82	0.123		
Geer-Fitness Ctr	159	2.36	0.128		
Geer-Fitness Ctr	160	0.75	0.064		
Geer-Fitness Ctr	161	4.24	0.106		



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
 Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

Geer-Fitness Ctr	162	NIU	NIU		
Geer-Voc Offices	163	0.64	0.089		
Geer-Voc Offices	164	1.46	0.013		
Geer-Steps	165	10.2	0.012		
Geer-Steps	166	0.8	0.009		
Geer-Steps	167	2.67	0.013		
Geer-Steps	168	NIU	NIU		
Geer-Steps	169	1.01	0.033		
Geer-Hawks Den	170	9.42	0.034		
Geer-Hawks Den	171	8.03	0.005		
Geer-Hawks Den	172	NIU	NIU		
Geer-Steps	173	2.53	0.021		
Geer-Steps	174	13.8	0.094		
Geer 1	175	NIU	NIU		
Geer 1	176	NIU	NIU	Not in use-janitorial (No está en uso)	
Geer 1	177				
Geer 1	178	30.4	0.193	Handwashing sink (lavabo para lavarse las manos)	Turned off + signage (cesamos el uso + colocamos avisos)
Geer 1	179	0.72	0.016		
Geer 1	180	36	0.028	Drinking fountain (bebedero)	Turned off + signage (cesamos el uso + colocamos avisos)
Geer 1	181	181	0.534	Handwashing sink, staff bathroom (lavabo para lavarse las manos en el baño personal)	Signage (colocamos avisos)
Geer 2	182	NIU	NIU		



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
 Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

Geer 2	183	25.4	0.014	Drinking fountain (bebedero)	Turned off (cesamos el uso)
Geer 2	184	NIU	NIU		
Geer 2	185	14	0.03		
Geer 2	186	14.9	0.062		
Geer 2	187	88.4	0.11	Handwashing sink (lavabo para lavarse las manos)	Turned off (cesamos el uso)
Geer 2	188	22.9	0.029	Handwashing sink (lavabo para lavarse las manos)	Turned off (cesamos el uso)
Geer 2	189	34.6	0.155	Handwashing sink (lavabo para lavarse las manos)	Turned off (cesamos el uso)
Geer 3	190	16.1	0.291	Handwashing sink (lavabo para lavarse las manos)	Turned off (cesamos el uso)
Geer 3	191				
Geer 3	192				
Geer 3	193	NIU	NIU		
Geer 4	194	2.43	0.004		
Geer 4	195	4.95	0.09		
Geer 4	196	11.1	0.165		
Geer 4	197	42.4	0.169	Handwashing sink (lavabo para lavarse las manos)	Turned off (cesamos el uso)
Geer 5	198	2.96	0.009		
Geer 5	199	NIU	NIU		
Geer 5	200	5.59	0.015		
Geer 5	201	2.92	0.013		
Geer 5	202	2.44	0.012		
Geer 5	203	1.47	0.008		
Geer 5	204	3.05	0.027		
IU	205	NIU	NIU		
IU	206	2.78	0.016		
IU	207	24.3	0.713	Cell sink (lavabo en una celda)	Signage (colocamos avisos)
IU	208	1.95	0.125		
IU	209	4.4	0.125		
IU	210	4.45	0.222		



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
 Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

IU	211	3.07	0.032		
IU	212	4.58	0.034		
IU	213	9.1	0.065		
IU	214	1.28	0.054		
IU	215	5.61	0.062		
IU	216	3.02	0.067		
IU	217	0.82	0.024		
IU	218	17.2	0.062	Cell sink (lavabo en una celda)	Signage (colocamos avisos)
IU	219	0.84	0.017		
IU	220	10	0.032		
IU	221	8.69	0.031		
IU	222	6.21	0.02		
IU	223	5.8	0.022		
IU	224	3.3	0.113		
IU	225	6.71	0.024		
IU	226	2.64	0.036		
IU	227	5.82	0.055		
IU	228	3.42	0.019		
IU	229	2.06	0.016		
IU	230	1.6	0.014		
IU	231	6.27	0.078		
IU	232	23.7	0.057	Cell sink (lavabo en una celda)	Signage (colocamos avisos)
IU	233	1.46	0.15		
IU	234	4.05	0.071		
IU	235	3.72	0.059		
IU	236	33.6	0.154	Cell sink (lavabo en una celda)	Signage (colocamos avisos)
IU	237	4.86	0.096		
IU	238	6.93	0.006		
IU	239	6.78	0.009		
IU	240	25	0.136	Cell sink (lavabo en una celda)	Signage (colocamos avisos)
IU	241	4.72	0.026		
IU	242	2.28	0.112		
IU	243	4.51	0.033		



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
 Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

IU	244	4.56	0.045		
IU	245	3.54	0.024		
IU	246	5.23	0.044		
IU	247	<LOQ	<LOQ		
IU	248	6.49	0.025		
Moody	249	3.17	0.066		
Moody	250	4.46	0.013		
Moody	251	7.06	0.053		
Moody	252	7.36	0.044		
Moody	253	5.16	0.025		
Moody	254	7.1	0.012		
Moody	255	2.29	0.103		
Moody	256	NIU	NIU		
Auto Shop	257	8.18	0.204		
Warehouse	258	11.7	0.024		
Warehouse	259	3.86	0.032		
Pooch	260	12.4	0.107		
Lattice	261	5.28	0.032		
Lattice	262	2.06	0.794		
Lattice	263	NIU	NIU		
Food Service	264	0.52	0.015		
Food Service	265	19.4	0.011	Utility sink (fregadero de utilidad)	Signage (colocamos avisos)
Food Service	266	28.6	0.081	Break Room Sink (fregadero en la sala de descanso)	Signage (colocamos avisos)
Food Service	267	27.5	0.403	Food Prep Sink (1 of 3 sinks) (fregadero de preparación de alimentos – 1 de 3 fregaderos)	Turned off + signage (cesamos el uso + colocamos avisos)
Food Service	268	8.2	0.197		
Food Service	269	8.93	0.241		
Food Service	270	6.72	0.166		
Food Service	271	7.84	0.018		
Food Service	272	0.87	0.001		
Food Service	273	6.55	0.078		
Food Service	274	11.9	0.125		



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
 Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

Food Service	275	17	0.052	Dishwashing sprayer (rociador para lavar platos)	Signage (colocamos avisos)
Food Service	276	1.68	0.047		
Food Service	277	3.8	0.013		
Food Service	278	6.6	0.012		
Maint/Laundry	279	50.3	0.268	Handwashing sink, bathroom; room was blocked with supplies, unused (lavabo para lavarse las manos en el baño; no está en uso)	Signage (colocamos avisos)
Maint/Laundry	280	13.1	0.036		
Maint/Laundry	281	3.58	0.024		
Maint/Laundry	282	17.2	0.045	Drinking fountain (bebedero)	Signage (colocamos avisos)
Maint/Laundry	283	5.02	0.007		
Courtyard Gym	284	3.29	0.015		
Courtyard Gym	285	8.8	0.002		
Courtyard Gym	286	13.4	0.081		
Maint/Laundry	287	3.7	0.031		
Maint/Laundry	288	11	0.024		
Maint/Laundry	289	21.8	0.022	Drinking fountain (bebedero)	Turned off + signage (cesamos el uso + colocamos avisos)
Maint/Laundry	290	3.92	0.047		
Maint/Laundry	291	14.6	0.207		
Maint/Laundry	292	36.5	1.34	Handwashing sink, plumber's shop (lavabo para lavarse las manos, cuarto de trabajo del fontanero)	Signage (colocamos avisos)
Geer Steps	293	9.84	0.02		
Geer 1	294	NIU	NIU		
Geer 1	295	NIU	NIU		
Geer 3	296	1.53	0.086		



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
 Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

Food Service	297	<LOQ	<LOQ		
Maint/Laundry	298	6.18	0.036		
Maint/Laundry	299	NIU	NIU		
Haystack	300-303	NIU	NIU	Fixtures removed (las tomas de aguas fueron removidas)	
Haystack	304	4.16	0.036		
Haystack	305	4.39	0.028		
Old Clinic	306-315	NIU	NIU	Old testing at clinic-- new numbers below	
Haystack	316	0.49	0.037		
Haystack	317	0.9	0.031		
Haystack	318	0.99	0.044		
Haystack	319	0.57	0.047		
Haystack	320	1.35	0.045		
Timberline	321	2.04	0.018		
Timberline	322	1.4	0.081		
Timberline	323	2.92	0.028		
Food Service	324	5.65	0.582		
Food Service	325	NIU	NIU		
Food Service	326	1.31	0.102		
Warehouse	327	5,35	0.017		
Timberline	328	2.13	0.052		
Lord's HS	329	26.6	0.142	New Utility Sink, Classroom 2 (fregadero de utilidad en la sala de clase 2)	Signage (colocamos avisos)
Lord's HS	330	3.86	0.3		
Timberline	331	10.2	0.037		
Timberline	332	3.01	0.009		
Timberline	333	4.46	0.042		
Timberline	334	5.34	0.018		
Timberline	335	2.29	0.016		
Timberline	336	2.68	0.043		
Greenhouse	337	1.95	0.052		
Geer 3	338	1.5	0.241	Bathroom at end (el baño al final)	
Geer 3	339	3.83	0.26	Nightwatch bathroom (el baño para el personal)	



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
 Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

Geer 4	340	2.66	0.105	Bathroom at end (el baño al final)	
Crater	341	17.6	0.017	Handwashing sink, staff bathroom (lavabo para lavarse las manos en el baño para personal)	Signage (colocamos avisos)
Fossil	342	3.22	0.063	Kitchen sink (fregadero en la cocina)	
Granite	343	2.17	0.061	Kitchen sink (fregadero en la cocina)	
Granite	344	1.04	0.176	Dorm drinking fountain (bebedero en el dormitorio)	
Maint/Laundry	345	2.33	0.054	Maintenance back bath sink (lavabo en el baño en la parte trasera del edificio de mantenimiento)	
Maint/Laundry	346	37.5	0.038	Maintenance break room kitchen sink (fregadero en la cocina en la sala de descanso de mantenimiento)	Signage (colocamos avisos)
Maint/Laundry	347	30.2	0.061	Women's bathroom sink (lavabo en el baño para mujeres)	Signage (colocamos avisos)
Maint/Laundry	348	2.33	0.037	Upstairs bath sink (lavabo en el baño en el piso de arriba)	
Maint/Laundry	349	160	0.128	Upstairs workroom kitchen sink (fregadero en la cocina en el cuarto de trabajo, en el piso de arriba)	Signage (colocamos avisos)
IU	350	41.4	0.052	West Block cell #3 sink (lavabo en el celda #3, West Block)	Signage (colocamos avisos)
Lattice	351	3.22	0.056	Office bathroom sink	



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
 Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

Courtyard Gym	352	238	0.265	Handwash sink - old bathroom accessed outside (lavabo para lavarse las manos en un baño antiguo en al aire libre)	Signage (colocamos avisos)
Jasper	353	28	0.05	Kitchen sprayer sink (fregadero del rociador de la cocina)	Signage (colocamos avisos)
Lake	354	1.92	0.067	Kitchen sink main (fregadero en la cocina)	
Maple	355	0.82	0.255		
Maple	356	5.86	0.3		
Maple	357	6.75	0.149		
Maple	358	1.52	0.097		
Maple	359	3.82	0.143		
Maple	360	3.05	0.2		
Maple	361	1.32	0.211		
Maple	362	1.3	0.237		
Maple	363	7.09	0.136		
Noble	364	3.34	0.17		
Noble	365	2.57	0.223		
Noble	366	5.33	0.181		
Noble	367	5.21	0.192		
Noble	368	5.48	0.11		
Noble	369	0.22	0.192		
Noble	370	<LOQ	0.31		
Noble	371	22	0.689	Youth room sink (lavabo en el cuarto para un joven)	Signage (colocamos avisos)
Noble	372	8.55	0.186		
Intake	373	2.85	0.006	Bath sink-new (lavabo nuevo en el baño)	
Oak	374	3	0.236		
Oak	375	<LOQ	0.279		
Oak	376	3.54	0.189		
Oak	377	0.58	0.178		
Oak	378	3.41	0.15		
Oak	379	4.03	0.172		



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
 Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

Oak	380	1.99	0.193		
Oak	381	2.81	0.19		
Oak	382	4.25	0.168		
Pacific	383	<LOQ	0.028		
Pacific	384	3.2	0.269		
Pacific	385	1.62	0.097		
Pacific	386	0.96	0.117		
Pacific	387	8.39	0.139		
Pacific	388	6	0.153		
Pacific	389	3.25	0.177		
Pacific	390	5.2	0.188		
Pacific	391	0.38	0.193		
Rockaway	392	<LOQ	0.318		
Rockaway	393	7.15	0.304		
Rockaway	394	2.23	0.17		
Rockaway	395	1.04	0.103		
Rockaway	396	8.61	0.169		
Rockaway	397	11.8	0.213		
Rockaway	398	6.93	0.202		
Rockaway	399	2.05	0.221		
Rockaway	400	7.16	0.35		
Summit	401	<LOQ	<LOQ		
Summit	402	6.55	0.324		
Summit	403	4.91	0.126		
Summit	404	0.71	0.143		
Summit	405	2.4	0.144		
Summit	406	3.76	0.172		
Summit	407	9.89	0.191		
Summit	408	3.27	0.19		
Summit	409	19.3	0.19	Staff bathroom sink (lavabo en el baño para el personal)	Signage (colocamos avisos)
Boulder	410	2.22	0.108		
Boulder	411	2.92	0.174		
Boulder	412	1.8	0.357		
Boulder	413	1.13	0.129		
Boulder	414	2.21	0.409		
Boulder	415	4.23	0.042		
Boulder	416	4.31	0.046		
Boulder	417	3.03	0.04		



Water Test Results: Lead and Copper

Los resultados de las pruebas: Plomo y cobre

MaLaren Youth Correctional Facility | Centro Correccional Juvenil de MaLaren
 Nov. 18, 2020 | el 18 de noviembre de 2020

Boulder	418	5.14	0.035		
Boulder	419	8.04	0.032		
Boulder	420	<LOQ	0.161		
Clinic	421	2.04	0.044		
Clinic	422	1.86	0.03		
Clinic	423	0.56	0.179		
Clinic	424	2.86	0.183		
Clinic	425	1.93	0.102		
Clinic	426	1.17	0.001		
Clinic	427	2.58	0.082		
Clinic	428	4.65	0.148		
Clinic	429	26	0.711	Handwashing sink, youth bathroom (lavabo para lavarse las manos en el baño para los jóvenes)	Signage (colocamos avisos)
Clinic	430	4.58	0.1		
Clinic	431	1.59	0.015		
Clinic	432	0.98	0.037		
Clinic	433	0.62	0.036		
Clinic	434	<LOQ	0.003		
Clinic	435	3.6	0.044		
Clinic	436	7.04	0.109		
Clinic	437	0.24	0.035		
Clinic	438	4.53	0.116		
Clinic	439	11.7	0.286		
Clinic	440	55.8	0.477	Handwashing sink, staff bathroom (lavabo para lavarse las manos en el baño para personal)	Signage (colocamos avisos)